

Certificats d'économies d'énergie

Attestation de conformité aux exigences
de l'opération standardisée RES-EC-104
Rénovation d'éclairage extérieur

Marque commerciale : TRILUX

Nom du produit : Publisca P1-RB6L-LRA/1100-730 2G1S ET

Référence : 6647940

Fiche technique :

<https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6647940&model=FR&lang=fr>

Est éligible à cette action toute rénovation pour laquelle chaque luminaire neuf respecte les exigences suivantes :

- ensemble optique fermé d'un degré de protection (IP) de 65 minimum ;
- cas n°1 : efficacité lumineuse 90 lumens par Watt et ULOR 1 % (ou, pour les luminaires à LED, ULR 3%).
- cas n°2 : efficacité lumineuse 70 lumens par Watt et ULOR 10 % (ou, pour les luminaires à LED, ULR 15 %)

Une documentation détaillée relative à ces éléments techniques est disponible sur simple demande.

Fait à : ENTZHEIM

le : 31 janvier 2020

Nom du signataire : JACQUOT Eric

Direction Marketing Technique



Cette attestation du fabricant du produit ne se substitue pas aux attestations sur l'honneur demandées d'une manière générale dans le cadre des CEE.



TRILUX France S.A.S. · Aéroparc 1 · 5 rue Pégase · CS 10162 · 67960 ENTZHEIM
Tél. +33 (0) 3 88 49 57 80 · Fax +33 (0) 3 88 49 73 25 · info.fr@trilux.com · www.trilux.com

S.A.S. au capital de 2.000.000 € · RCS Strasbourg 2008 B 1997 · Siret 678 502 956 00132 · APE 4647Z · N° identification TVA : FR61 678502956
Toute commande entraîne l'acceptation sans réserves de nos conditions générales de vente et notamment de la clause de réserve de propriété.