

## Certificats d'économies d'énergie

Attestation de conformité aux exigences  
de l'opération standardisée RES-EC-104  
Rénovation d'éclairage extérieur

Marque commerciale : TRILUX

Nom du produit : LTX Z-AB2L-LRA/2600-730 3G1 ETDD

Référence : 7089051

Fiche technique :

<https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7089051&model=FR&lang=fr>

Est éligible à cette action toute rénovation pour laquelle chaque luminaire neuf respecte les exigences suivantes :

- ensemble optique fermé d'un degré de protection (IP) de 65 minimum ;
- cas n°1 : efficacité lumineuse 90 lumens par Watt et ULOR 1 % (ou, pour les luminaires à LED, ULR 3%).
- cas n°2 : efficacité lumineuse 70 lumens par Watt et ULOR 10 % (ou, pour les luminaires à LED, ULR 15 %)

Une documentation détaillée relative à ces éléments techniques est disponible sur simple demande.

Fait à : ENTZHEIM

le : 31 janvier 2020

Nom du signataire : JACQUOT Eric

Direction Marketing Technique



Cette attestation du fabricant du produit ne se substitue pas aux attestations sur l'honneur demandées d'une manière générale dans le cadre des CEE.



**TRILUX France S.A.S.** · Aéroparc 1 · 5 rue Pégase · CS 10162 · 67960 ENTZHEIM  
Tél. +33 (0) 3 88 49 57 80 · Fax +33 (0) 3 88 49 73 25 · [info.fr@trilux.com](mailto:info.fr@trilux.com) · [www.trilux.com](http://www.trilux.com)

S.A.S. au capital de 2.000.000 € · RCS Strasbourg 2008 B 1997 · Siret 678 502 956 00132 · APE 4647Z · N° identification TVA : FR61 678502956  
Toute commande entraîne l'acceptation sans réserves de nos conditions générales de vente et notamment de la clause de réserve de propriété.