

Certificats d'économies d'énergie

Attestation de conformité aux exigences
de l'opération standardisée BAR-EQ-110
Luminaire à modules LED avec dispositif de contrôle pour les parties communes

Marque commerciale : TRILUX

Nom du produit : 74R WD2 LED2000-830 ETDD +HFSB

Référence : 6859151

Fiche technique :

<https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6859151&model=FR&lang=fr>

Les luminaires à modules LED mis en place respectent les critères suivants :

durée de vie :

- > 40 000 heures pour les luminaires avec un indice de protection aux chocs (IK) égal à 10 ;
- > 50 000 heures pour les autres luminaires ;
- chute de flux lumineux à l'issue de cette durée de vie à 30 % ;

efficacité lumineuse (flux lumineux total sortant du luminaire divisé par la puissance totale du luminaire, auxiliaire d'alimentation compris) :

- > 65 lumens par watt pour les luminaires avec indice de protection aux chocs (IK) égal à 10,
- > 90 lumens par watt pour les autres luminaires ;

dispositif de contrôle intégré au luminaire :

- détection de présence ou de mouvement
- ou détection de niveau d'éclairage
- ou les deux associés.

Fait à : ENTZHEIM

le : 12 juin 2020

Nom du signataire : JACQUOT Eric

Direction Marketing Technique



Cette attestation du fabricant du produit ne se substitue pas aux attestations sur l'honneur demandées d'une manière générale dans le cadre des CEE.



TRILUX France S.A.S. · Aéroport 1 · 5 rue Pégase · CS 10162 · 67960 ENTZHEIM
Tél. +33 (0) 3 88 49 57 80 · Fax +33 (0) 3 88 49 73 25 · info.fr@trilux.com · www.trilux.com

S.A.S. au capital de 2.000.000 € · RCS Strasbourg 2008 B 1997 · Siret 678 502 956 00132 · APE 4647Z · N° identification TVA : FR61 678502956
Toute commande entraîne l'acceptation sans réserves de nos conditions générales de vente et notamment de la clause de réserve de propriété.