

## Certificats d'économies d'énergie

Attestation de conformité aux exigences  
de l'opération standardisée BAR-EQ-110  
Luminaire à modules LED avec dispositif de contrôle pour les parties communes

Marque commerciale : TRILUX

Nom du produit : AragF 12 PVW 51-840 ET +HFS

Référence : 7404540

Fiche technique :

<https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7404540&model=FR&lang=fr>

Les luminaires à modules LED mis en place respectent les critères suivants :

durée de vie :

- > 40 000 heures pour les luminaires avec un indice de protection aux chocs (IK) égal à 10 ;
- > 50 000 heures pour les autres luminaires ;
- chute de flux lumineux à l'issue de cette durée de vie à 30 % ;

efficacité lumineuse (flux lumineux total sortant du luminaire divisé par la puissance totale du luminaire, auxiliaire d'alimentation compris) :

- > 65 lumens par watt pour les luminaires avec indice de protection aux chocs (IK) égal à 10,
- > 90 lumens par watt pour les autres luminaires ;

dispositif de contrôle intégré au luminaire :

- détection de présence ou de mouvement
- ou détection de niveau d'éclairage
- ou les deux associés.

Fait à : ENTZHEIM

le : 12 juin 2020

Nom du signataire : JACQUOT Eric

Direction Marketing Technique



Cette attestation du fabricant du produit ne se substitue pas aux attestations sur l'honneur demandées d'une manière générale dans le cadre des CEE.



**TRILUX France S.A.S.** · Aéroparc 1 · 5 rue Pégase · CS 10162 · 67960 ENTZHEIM  
Tél. +33 (0) 3 88 49 57 80 · Fax +33 (0) 3 88 49 73 25 · [info.fr@trilux.com](mailto:info.fr@trilux.com) · [www.trilux.com](http://www.trilux.com)

S.A.S. au capital de 2.000.000 € · RCS Strasbourg 2008 B 1997 · Siret 678 502 956 00132 · APE 4647Z · N° identification TVA : FR61 678502956  
Toute commande entraîne l'acceptation sans réserves de nos conditions générales de vente et notamment de la clause de réserve de propriété.