

Certificats d'économies d'énergie

Attestation de conformité aux exigences
de l'opération standardisée BAR-EQ-110
Luminaire à modules LED avec dispositif de contrôle pour les parties communes

Marque commerciale : SECURLITE

Nom du produit : DUROPARK ACCESS LED 19W 4000K + Détecteur compact - 669mm

Référence : 78429410

Fiche technique :

<http://www.securlite.com>

Les luminaires à modules LED mis en place respectent les critères suivants :

durée de vie :

- > 40 000 heures pour les luminaires avec un indice de protection aux chocs (IK) égal à 10 ;
- > 50 000 heures pour les autres luminaires ;

- chute de flux lumineux à l'issue de cette durée de vie à 30 % ;

efficacité lumineuse (flux lumineux total sortant du luminaire divisé par la puissance totale du luminaire, auxiliaire d'alimentation compris) :

- > 65 lumens par watt pour les luminaires avec indice de protection aux chocs (IK) égal à 10,
- > 90 lumens par watt pour les autres luminaires ;

dispositif de contrôle intégré au luminaire :

- détection de présence ou de mouvement
- ou détection de niveau d'éclairage
- ou les deux associés.

Fait à : La Ferté Bernard

le : 11/05/2021

Nom du signataire : Toulis Francis

Responsable de site

SÉCURLITE S.A.S
Capital 300 000 €
Z.I. des Ajeux
72400 LA FERTÉ BERNARD
Tel : 02 43 60 40 00
Fax : 02 43 60 40 09
SIRET 338 245 624 00030

Cette attestation du fabricant du produit ne se substitue pas aux attestations sur l'honneur demandées d'une manière générale dans le cadre des CEE.

Securlite - Z.I. des Ajeux - 72400 La Ferté-Bernard - France - Tel: +33 (0)2 43 60 40 00 - contact@securlite.com - www.securlite.com
S.A.S au capital de 300000€ - RCS Le Mans 338 245 624 - APE 2740Z