

Certificats d'économies d'énergie

Attestation de conformité aux exigences
de l'opération standardisée BAT-EQ-111
Luminaire à modules LED pour surfaces commerciales-jusqu'au 01-04-2019

Marque commerciale : TRILUX

Nom du produit : 7640DA LED6000-830 ET

Référence : 6466640

Fiche technique :

<https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6466640&model=FR&lang=fr>

L'éclairage à modules LED respecte pour chaque luminaire les critères suivants :

- durée de vie supérieure ou égale à 50 000 heures avec une chute de flux lumineux inférieure ou égale à 20 %.
- pour les luminaires d'éclairage général, l'efficacité lumineuse est supérieure ou égale à 110 lm/W.
- pour les luminaires d'éclairage d'accentuation et les luminaires continus asymétriques, l'efficacité lumineuse est supérieure ou égale à 100 lm/W.

L'efficacité lumineuse en lm/W est égale au flux lumineux total sortant du luminaire divisé par la puissance du luminaire, auxiliaire d'alimentation compris.

Une documentation détaillée relative à ces éléments techniques, ainsi qu'au fait que certaines références de ce luminaire sont équipées d'un système interne de détection de présence ou de mouvement et/ou de gradation en continu en fonction des apports de lumière du jour, est disponible sur simple demande.

Fait à : ENTZHEIM

le : 22 Novembre 2018

Nom du signataire : JACQUOT Eric

Direction Marketing Technique



Cette attestation du fabricant du produit ne se substitue pas aux attestations sur l'honneur demandées d'une manière générale dans le cadre des CEE.



TRILUX France S.A.S. · Aéroparc 1 · 5 rue Pégase · CS 10162 · 67960 ENTZHEIM
Tél. +33 (0) 3 88 49 57 80 · Fax +33 (0) 3 88 49 73 25 · info.fr@trilux.com · www.trilux.com

S.A.S. au capital de 2.000.000 € · RCS Strasbourg 2008 B 1997 · Siret 678 502 956 00132 · APE 4647Z · N° identification TVA : FR61 678502956
Toute commande entraîne l'acceptation sans réserves de nos conditions générales de vente et notamment de la clause de réserve de propriété.