

Certificats d'économies d'énergie

Attestation de conformité aux exigences de l'opération standardisée IND-BA-116 Luminaire à modules LED

Marque commerciale : PHILIPS

Nom du produit : CoreLine Armature Gen4

Référence : BY121P G4 LED200S/840 PSU NB

Fiche technique :

<http://www.lighting.philips.fr/>


Les luminaires à modules LED mis en place respectent les critères suivants :

- durée de vie calculée à 25°C supérieure ou égale à 50 000 heures avec une chute de flux lumineux inférieure ou égale à 20 %.
- efficacité lumineuse (flux lumineux total sortant du luminaire divisé par la puissance totale du luminaire auxiliaire d'alimentation compris) supérieure ou égale à 110 lm/W.
- facteur de puissance supérieure à 0,9 quelle que soit la puissance
- conformité à la norme EN 61000-3-2 au niveau harmonique avec un taux de distorsion harmonique sur le courant inférieur à 25 %.

Fait à : Suresnes le : 18 février 2019

Nom du signataire : Francois DARCY

Fonction : Responsable Marketing Tertiaire et Industrie



Cette attestation du fabricant du produit ne se substitue pas aux attestations sur l'honneur demandées d'une manière générale dans le cadre des CEE.